

## **Modifiche Legge**

*Art 8 per come modifiche indicate dall'ordine di Reggio*

Chiarire cosa si intende per copia originale dei certificati visto che è un files, e chi è titolare del diritto di custodia.

## **Modifiche Regolamento**

*Esplicitazione art 3) punto b)*

Utile inserire la differenza fra un ponte categoria A1 ed una passerella pedonale non carrabile

*Esplicitazione art 3) punto d)*

Non c'è congruenza fra Sismi.ca e regolamento (opere aggiunte)

1. Tensostrutture,
2. canale (che tipo! esempio semplice aperto, un canale sospeso a ponte e canale interrato!)
3. vasca
4. Edifici prefabbricati (ma un capannone prefabbricato in cap va in edifici o alte opere!) , inteso come prefabbricato quindi in c.a., legno, acciaio con copertura a teloni.

Inserire nel punto d)

- Tettoie
- Scale esterne
- Gallerie
- Sottopassi, cunicoli non inquadrabili come ponti

*Art 5 comma 2) **proposta RC***

Si concorda con l'introduzione di variante "sostanziale" e "non". In generale anche sulle grandezze ma sembra riduttivo formalizzare i nomi "a edifici" in quanto su molte strutture tali "elementi" non sono presenti per cui più genericamente:

- a) Variazione geometrica in pianta dell'opera ai vari livelli costruttivi inferiore del'1% con massimo 10 cm, per gli elementi in sporto si considera la superficie generata con la sagoma della struttura che non ecceda 1% della stessa.
- b) Variazione del generico elemento strutturale contenuto all'interno della sagoma strutturale dell'1.5% con massimo 10 cm
- c) e d) aboliti, già compresi in a) e b)

*art 8) comma 4*

anche in funzione dell'entrata in vigore della nuova piattaforma si propone di sostituire "entro 60 giorni" in "entro 30 giorni", e "fissato in 40 giorni" in "fissato in 15 giorni".

Dopo il primo capoverso si propone di aggiungere a riequilibrare le parti

*"trascorso inutilmente tale termine il costo di istruttoria sarà automaticamente riaccreditato all'utente"*

*art 13 )*

al contrario di quanto proposto ordine Ingegneri RC si indica la sola correzione della data 31/12/2016 con 31/12/2017

*art 14)*

... abrogato

*art 15)*

così integrato

1. Per le opere già presentate con il sistema SIE-RC alla data del 31-12-2016 , comprese quelle in sanatoria, fino al suo completamento con l'invio del certificato di collaudo si applica la procedura di cui agli artt 16,17,16.
2. Le opere di cui non è riconosciuta la validità di elaborazione della procedura sismi.ca (elenco pag 84 del manuale... o costituire elenco da definire) , fino al suo completamento con l'invio del certificato di collaudo si applica la procedura di cui agli artt 16, 17, 16

*Art 16)*

1. Aggiungere ..... come categoria "altre opere"
2. Aggiungere ..... e documentazione fino a termine dell'iter costruttivo.